ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO
ITAIM 2105
FLUORESCENTE TUBULAR T5 – 4X14W 4000K 1350 lm

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO
ITAIM 2109
FLUORESCENTE TUBULAR T5 – 25W 4000K 2900lm 2X25W POR LUMINÁRIA

LUMINÁRIA HERMÉTICA VEDADA DE EMBUTIR. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI–PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W.

LUMINÁRIA DE PAREDE COM DIFUSOR ACRÍLICO
OMEGA A–7164 Q
LED 25W 4000K 2900lm

LUMINÁRIA DE PAREDE COM DIFUSOR ACRÍLICO
OMEGA A–7164 P
LED 14W 4000K 1350lm

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO
ITAIM 3426 E
LED 25W 4000K 2900lm

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO
ITAIM SKY P
LED 23W 4000K 2000lm

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO
ITAIM SKY M
LED 23W 4000K 2000lm

BALIZADOR DE EMBUTIR
ITAIM MARTE LED 1.2W 3000K

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO
ITAIM SKY G
LED 36W 4000K 3350lm

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 8W, DURAÇÃO 180 MIN.

PENDENTE COM ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DIFUSOR ACRÍLICO
OMEGA REF. INFINITY
FLUORESCENTE TUBULAR T5 – 25W 4000K 2900lm 2x25w POR LUMINÁRIA

FORÇA E INTERRUPTORES

TOMADA TIPO 2P+T, 10A, 250V, INSTALADA EM PAREDE, DIVISÓRIA OU RODAPÉ TÉCNICO À 0,30m DO PISO, 127V.

TOMADA TIPO 2P+T, 10A, 250V, INSTALADA EM PAREDE, PARA EMBUTIR À 1,30m DO PISO, 127V.

TOMADA TIPO 2P+T, 10A, 250V, INSTALADA EM PAREDE, DIVISÓRIA OU RODAPÉ TÉCNICO À 2,30m DO PISO, 127V.

TOMADA TIPO 2P+T, 20A, 250V, INSTALADA EM PAREDE, PARA EMBUTIR À 0,30m DO PISO, 220V.

TOMADA TIPO 2P+T, 20A, 250V, INSTALADA EM PAREDE, PARA EMBUTIR À 1,30m DO PISO, 220V.

PONTO DE FORÇA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO EM INSTALADO EM PAREDE COM CAIXA 4"x4" COM TAMPA COM FURO CENTRAL.

PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO TRIFÁFICO, EM CONDULETE FG TIPO "E".

PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO DE RAIO X COM TOMADA 2P+T 20A, 250V

PONTO DE FORÇA PARA EXPURGO INSTALADO EM PAREDE EM CAIXA 4"x4", 220V.

PONTO DE FORÇA PARA EVAPORADOR EM PAREDE EM CAIXA 4"x4", 220V.

PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO EM CONDULETE DE FG TIPO "E".

INTERRUPTOR SIMPLES TIPO LEVE–TOC, 10A, 250V, P/ EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE OU DIVISÓRIA À 1,30m DO PISO.

INTERRUPTOR DIMERIZÁVEL, 10A, 250V, P/ EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE OU DIVISÓRIA À 1,30m DO PISO.

INTERRUPTOR DUPLO TIPO LEVE–TOC, 10A, 250V, P/ EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE OU DIVISÓRIA À 1,30m DO PISO.

INTERRUPTOR TRIPLO TIPO LEVE–TOC, 10A, 250V, P/ EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE OU DIVISÓRIA À 1,30m DO PISO.

SENSOR DE PRESENÇA PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO, 10A, 250V, P/ EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE OU DIVISÓRIA À 1,30m DO PISO.

SPDA

TERMINAL AÉREO ø3/8"x35cm COM BASE DE FIXAÇÃO

DESCIDA COM CABO DE COBRE NÚ 35mm² EMBUTIDO EM REBOCO DE ALVENARIA.

PARA–RAIOS FRANKLIN INSTALADO EM MASTRO ø2" x 3,00m

CAIXA DE INSPEÇÃO (30x30x30)cm COM HASTE DE ATERRAMENTO.

CABO DE COBRE NÚ ø50mm² ENTERRADO DIRETAMENTE NO SOLO.

CABO DE COBRE NÚ ø35mm² EXPOSTO, FIXADO COM PRESILHA A CADA 1M.

INFRA–ESTRUTURA

CONDULETE EM FG TIPO "T".

CONDULETE EM FG TIPO "LL".

CONDULETE EM FG TIPO "LR".

CONDULETE EM FG TIPO "X".

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO "L".

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO "T".

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO "X".

ELETROCALHA METÁLICA LISA, INSTALADA DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO (DIMENSÕES EM PLANTA).

ELETRODUTO DE FG INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO.

ELETRODUTO DE FG INSTALADO DE FORMA APARENTE SOB A LAJE.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL INSTALADO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU DIVISÓRIA.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ SOBREPOR, C/ BARRAMENTO, Nº DE ORDEM INDICADO EM PROJETO.

CAIXA DE PASSAGEM EM FG 4"X4".

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO.

INDICAÇÕES E PASSAGENS

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE PASSA

00	EMISSÃO INICIAL	ANDRÉ	
Nº	REVISÃO	RESPONSÁVEL	

C:\Users\Projetu\Documents\logo selo.JPG

OBRA:
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA

ENDEREÇO:

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO: LEGENDA

ARQUIVO:

PRANCHA: **EL-01**

RESP. DESENHO: ANDRÉ NASCIMENTO CREA: 11.136D/PA

ESC: S/ESC.

DATA:

OBRIGATORIEDADE DE ESTUDO PRÉVIO DE ALTERNATIVA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
MEDIDAS LEGAIS CABEÇITES - A ALTERAÇÃO PARTE PROJETO SEM DEL ATOR DE ELEÇÃO ARQUIVER REPONSABILIDADES POSTERIORES.

FORMATO A1