

1 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	S/E	DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO (CI) - PLANTA BAIXA



2 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	S/E	DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO (CI) - SECÇÃO A



3 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	S/E	DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO (CI) - SECÇÃO B

OBSERVAÇÕES:



4 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	S/E	DET. DA FOSSA SÉPTICA/DET. DO FILTRO ANAERÓBIO



5 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:50	DET. DA FOSSA SÉPTICA - CORTE



6 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:50	DET. DA FOSSA SÉPTICA - PLANTA BAIXA

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- DIÂMETRO EM MILIMETROS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO



7 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:50	SUMIDOURO - SECÇÃO



OBS:
FOI TOMADO COMO TAXA DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA EFEITO DE CALCULO DO SUMIDOURO 90 L/m²/DIA, PORÉM, APÓS A EXECUÇÃO DO TESTE DE ABSORÇÃO NO LOCAL, DEVERÁ SER VERIFICADO SE O VALOR ENCONTRADO NÃO DIFERE MUITO DO ESTIMADO, DO CONTRÁRIO SERÁ CONSIDERADO ESTE ULTIMO.

8 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:50	SUMIDOURO - PLANTA



9 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:50	FILTRO AERÓBIO - PLANTA



LEGENDA FILTRO:
1 — TAMPA REMOVÍVEL EM CONCRETO ARMADO FECHAMENTO HERMÉTICO.
2 — CHAMINÉ DE INSPEÇÃO.
3 — NÍVEL DO PISO/TERRENO.
4 — PROJEÇÃO DA INSPEÇÃO NA LAJE.
5 — CANALETA VERTEDORA.
6 — LAJE (FUNDO FALSO).
7 — COTOVELO 45° Ø 150mm.
8 — COTOVELO 90° Ø 150mm.
9 — JUNÇÃO 45° Ø 150mm.
10 — CAP Ø 150mm.

10 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:50	FILTRO AERÓBIO - SECÇÃO



11 ESG	ESC	**HIDRÁULICO**
	1:25	DETALHE DO FUNDO FALSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO

End.: Av. Brg. Haroldo Coimbra Veloso, 34 – Centro
CEP: 68195-000
Fone: (93) 3542-1266

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Trabalhando por uma cidade melhor!

PROJETO HIDRÁULICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO BRIGADEIRO HAROLDO COIMBRA VELOSO

Proprietário: PREFEITURA DE JACAREACANGA

Local: AVENIDA RAIMUNDO J. SANTOS, S/N°, BAIRRO BELA VISTA - JACAREACANGA - PA

Autor do Projeto:

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL – CREA nº 041970951-7

Responsável Técnico:

Assunto:	Escala:	Data:	Folha:
DETALHES	INDICADA	JUL/22	ESG–03